

Arbejd sikkert

- aftaleblanket ved varmt arbejde



HUSK

Husk at få aftaleblanketten udfyldt og underskrevet af bygherren, det udførende firma og brandvagten, inden arbejdet går i gang.

Gælder alle eksterne virksomheder og deres ansatte. Som bygherre forlanger vi, at du altid overholder gældende arbejdsmiljølovgivning.

Aftaleblanket

Bygherre/ navn:	Tlf.:
Adresse:	
Firma, der udfører varmt arbejde:	Tlf.:
Navn:	
Firma/brandvagt:	Tlf.:
Navn:	

Tjekliste til udførelse af varmt arbejde

Bygherre *skal sikre* eller *kontrollere*

☐ at fredningsspørgsmål , specielle forsikringsvilkår og andre risici som bygningskonstruktionen er undersøgt.
☐ at automatisk brandsikringsanlæg og lignende er koblet fra.
☐ at automatisk brandsikringsanlæg og lignende er tilkoblet igen efter færdigt arbejde.
☐ at gas- og elinstallationer er afbrudt, og at der ikke kan sive gas ud.
☐ at gas- og iltmåling foretages forud for arbejdet ved arbejde i mindre lukkede rum.
☐ at der er udpeget en brandvagt .
☐ at brandfarlige materialer er flyttet mindst 10 meter væk fra arbejdsstedet.
☐ at revner og åbninger er tætnet eller beskyttet.
☐ at eventuelle hulrum (brændbart materiale) under tag eller bag vægge er sikret.
☐ at udførende har klargjort og sat slukningsudstyr op på arbejdsstedet, mindst 2 x 6 kg pulverslukkere (ukrudtsafbrænding dog 1 x 6 kg).
☐ at adgangs- og flugtveje til/fra arbejdsstedet ikke er blokerede, så de kan bruges ved brand.
☐ at aftaleblanketten bliver underskrevet og arkiveret efter interne retningslinjer.

Udførende skal

☐ kontrollere, at der ikke er brandbare materialer og skjulte hulrum. Medbring korrekt slukningsudstyr.
☐ udføre arbejdet i henhold til gældende sikkerhedskrav, herunder DBI-vejledning 10, del 1 og 2.
☐ sikre at nødvendigt slukningsudstyr står ved arbejdsstedet.
☐ give brandvagt besked, når arbejdet er færdigt.

Brandvagten skal

☐ kende gældende sikkerhedskrav, herunder DBI-vejledning 10, del 1 og 2.
☐ kontrollere oprydning - at brændbart materiale er flyttet eller sikret på anden vis.
☐ kontrollere, at udsat inventar og bygningsdele er beskyttet.
☐ kontrollere at slukningsudstyr er opstillet ved arbejdsstedet.
☐ sikre, at der er alarmeringsmulighed i nærheden af arbejdsstedet.
☐ holde opsyn med arbejdet fra arbejdets begyndelse, herunder udføre runderinger.
☐ modtage meddelelse om færdigt arbejde fra den udførende.
☐ hold opsyn med arbejdsstedet mindst 1 time efter endt varmt arbejde, herunder udføre mindst 2 runderinger.

Erklæring

Jeg skriver under på, at vi gennemfører og overholder ovenstående regler.

Dato:		
Bygherre (forsyning):	Udførende:	Brandvagt:

Arbejdet som brandvagt

Sted (område/bygning)	Dato	Start	Slut	Brandvagt - Navn	Initialer udført

Brandvagten gennemfører mindst **to runderinger** med et interval på _____
(Den første rundering må tidligst foretages én time efter afslutning af varmt arbejde.)

Der skal være mindst to **ABC-pulverslukkere á 6 kg** til rådighed under arbejdet og for brandvagten.

Ved ukrudtsafbrænding skal der være mindst **én ABC-pulverslukker á 6 kg** eller tilsvarende til stede.



Sikkert arbejde

*Vi stiller krav til dig for at sikre, at du får den nødvendige viden
– både for din egen sikkerhed og for at styrke samarbejdet.*

